



Szín: ■ narancssárga

Geometriai adatok		
Szélesség	3 mm / 0.118 inch	
Magasság	90 mm / 3.543 inch	
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	52 mm / 2.047 inch	

Mechanikai adatok		
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín	

Anyag információk		
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here	
Szín	narancssárga	
Anyagcsoport	I	
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)	
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0	
Tűz terhelés	0.264 MJ	
Súly:	9.8 g	

Kereskedelmi adatok		
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)	
Nagy ECS (kis ECS)	50 (25) db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4017332241311	
Vámtarifaszám	85389099990	



Product Classification	
UNSPSC	39121613
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 209-190


↓

Documentation			
Bid Text			
209-190	19.02.2019	xml 2.52 KB	<div>↓</div>
209-190	04.01.2018	doc 23.50 KB	<div>↓</div>

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 209-190 <div>↓</div>	EPLAN Data Portal 209-190 <div>↓</div>
	WSCAD Universe 209-190 <div>↓</div>
	ZUKEN Portal 209-190 <div>↓</div>

Szerelési útmutató

Fokozott biztonságú (Ex) alkalmazás

**Elválasztólap Ex e/Ex i alkalmazásokhoz**


Az EN 50020 szabvány szerint az Ex e és Ex i áramkörök feszültség alatt álló részei között minimum 50 mm távolságot kell tartani. Az Ex e/Ex i elválasztók használata helytakarékos megoldás, ha az Ex e és Ex i sorkapcsokat közös DIN-sínre szerelik.

A 279 ... 282 sorozatokhoz:

209-190: 2 vezetékes sorkapcsokhoz

209-191: 2, 3, 4 vezetékes sorkapcsokhoz

Fokozott biztonságú (Ex) alkalmazás



Az Ex e II and Ex i sorkapocs sáv között egy elválasztólap található.

Véglap

Ex e II sorkapocs

Elválasztólap Ex e/Ex i alkalmazásokhoz

Véglap

Ex i sorkapocs

Az EN 50020 szabvány szerint az Ex e és Ex i áramkörök feszültség alatt álló részei között minimum 50 mm távolságot kell tartani. Az Ex e/Ex i elválasztók használata helytakarékos megoldás, ha az Ex e és Ex i sorkapcsokat közös DIN-sínre szerelik.

Biztonság

**Ex e II/Ex i sorkapocs sáv****Megjegyzés:**

A sorkapcsok és az elválasztólapok mozgatható lábainak ugyanabba az irányba kell nézni.