



Szín: ■ szürke

Megjegyzések	
Biztonsági információk	Nyomás közepén, pólusonként 2,2 N

Elektromos adatok	
Minősítés az IEC/EN szerint	
Névleges feszültség (III/3)	400 V
Ratings per IEC/EN – Notes	
Kiértékelés (megjegyzés)	Maximális vizsgáló feszültség (érintés lehetséges): 48 V (a vizsgáló tűskék nem érintésvédettek)

Minősítés az IEC/EN 60664-1 szerint	
Kiértékelés (megjegyzés) 2	Maximális vizsgáló áram (érintés lehetséges): 0,5 A Maximális vizsgáló áram: 6 A (ha a vizsgáló tűskék biztonságosan vannak csatlakoztatva a kapcsolópontokba)
Általános	
Vizsgáló feszültség	400 V
Vizsgáló áram	0.5 A

Geometriai adatok	
Szélesség	6 mm / 0.236 inch
Magasság	12 mm / 0.472 inch
Mélység	25,1 mm / 0.988 inch
Modul szélesség	6 mm / 0.236 inch

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.016 MJ
Súly:	1.2 g

Kereskedelmi adatok	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	100 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454335953
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	b0e1dd8d-fb89-4e70-85a2-85bf818c9ec6
SCIP notification number (Belgium)	ec457443-2558-41dc-900b-f19efd86d49b
SCIP notification number (Bulgaria)	e6ae450f-f296-407f-8fbf-903779a9795a
SCIP notification number (Czech Republic)	876369e4-ada3-4cd3-8677-cd49b06e8a54
SCIP notification number (Denmark)	cf134109-fd54-408c-bef8-d4e61713201a
SCIP notification number (Finland)	dd295e68-7240-480c-adce-01131b10979a
SCIP notification number (France)	4be5b798-ada1-4729-b976-6fc99e16dae4
SCIP notification number (Germany)	bc0b436d-1e1c-40b0-92e0-3b3d0eaf5066
SCIP notification number (Hungary)	f684f1f2-126d-490e-b7c4-35c8af69a88f
SCIP notification number (Italy)	8534f5b4-70fe-4c8d-bd0d-fbd846a7fd6b
SCIP notification number (Netherlands)	cdbca3e9-33ad-4929-92d9-f5695a84d4dd
SCIP notification number (Poland)	18e1ea41-89a7-4263-8584-eb0689b2c08e
SCIP notification number (Romania)	29b5e961-8d8f-4cbc-9734-18002dfbae28
SCIP notification number (Sweden)	8180e40f-b14b-49d8-88a4-a7bab9cea884

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-136

↓

Documentation

Bid Text			
249-136	19.02.2019	xml 3.14 KB	↓
249-136	17.08.2017	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 249-136

↓

CAE data

WSCAD Universe 249-136

↓

ZUKEN Portal 249-136

↓


- 1 Kompatibilis termékek
- 1.1 Opcionális kiegészítők
- 1.1.1 Ellenőrzés és mérés
- 1.1.1.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 210-136
Ellenőrződugó; 2 mm Ø; 500 mm-es kábellel;
piros



Szerelési útmutató

Szerelés



A különálló modulokat össze kell pattintani ahhoz, hogy egy többpólusú vizsgálódugó modult hozzunk létre.

Ellenőrzés






Ellenőrzés a sorkapocs sávra pattintott huzalozott vagy huzalozás nélküli vizsgálódugó modulokkal. Mivel a kontaktus a CAGE CLAMP® (acélrugó) alkotóelemmel történik, ez a vizsgálati módszer max. 0,5 A-re van korlátozva.

A zárószervezetek közötti távolságnak kb. 35 ... 40 mm-nek kell lenni!

Vizsgálat a vezetékek bekötése után.

Ellenőrzés



A CAGE CLAMP® rugó érintésével történő ellenőrzés (0,5 A és 48 V vizsgálófeszültségre korlátozva) – a vizsgálólábak nincsenek védve a véletlenszerű érintkezéssel szemben.

Vizsgálat a CAGE CLAMP® segítségével az áramvezető sínen (max. névleges áram: 6 A). A CAGE CLAMP® egyesével rögzíti a vizsgáló érintkezőket. A vizsgáló feszültség nem lehet nagyobb 400 V-nál.

A CAGE CLAMP® rugó érintésével történő ellenőrzés (0,5 A és 48 V vizsgálófeszültségre korlátozva) – a vizsgálólábak nincsenek védve a véletlenszerű érintkezéssel szemben.

Vizsgálat a CAGE CLAMP® segítségével az áramvezető sínen (max. névleges áram: 6 A). A CAGE CLAMP® egyesével rögzíti a vizsgáló érintkezőket. A vizsgáló feszültség nem lehet nagyobb 400 V-nál.