


Adatlap | Cikkszám: 261-405

Aljzat banándugóhoz; rögzítőretesszel; moduláris; 4 vezetékes sorkapocshoz; 261-es sorozatnak; szürke

<https://www.wago.com/261-405>



Szín: ■ szürke

Elektromos adatok			
Minősítés az IEC/EN szerint		Ratings per IEC/EN – Notes	
Névleges feszültség (III/3)	800 V	Kiértékelés (megjegyzés)	Maximális vizsgáló feszültség (érintés lehetséges): 48 V (a vizsgáló tűskék nem érintésvédettek)
Minősítés az IEC/EN 60664-1 szerint		Általános	
Kiértékelés (megjegyzés) 2	Maximális vizsgáló áram (érintés lehetséges): 0,5 A Maximális vizsgáló áram: 6 A (ha a vizsgáló tűskék biztonságosan vannak csatlakoztatva a kapocspontokba)	Vizsgáló feszültség	48 V
		Vizsgáló áram	0.5 A
Geometriai adatok			
Szélesség	10 mm / 0.394 inch		
Modulszélesség	10 mm / 0.394 inch		
Anyag információk			
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here		
Szín	szürke		
Anyagcsoport	I		
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)		
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0		
Tűz terhelés	0.051 MJ		
Súly:	2.8 g		

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Kereskedelmi adatok	
Product Group	9 (Std Chassis Mt Blocks)
Nagy ECS (kis ECS)	100 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821868965
Vámtarifaszám	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	56862e2b-79b8-4032-9d7b-e6f72de30508
SCIP notification number (Belgium)	8851ed8c-18f8-4697-bdca-39505761c979
SCIP notification number (Bulgaria)	858cf710-ee97-4752-862c-1c4882d56357
SCIP notification number (Czech Republic)	4dbaf1df-d3d7-4be8-9120-4c75ddacb0fd
SCIP notification number (Denmark)	ba930414-14ac-43e5-9e01-8a58726a7477
SCIP notification number (Finland)	aff9decb-e211-40b5-b6e0-a07572df4827
SCIP notification number (France)	628f79a4-7667-4e8a-9d76-7890a852bd59
SCIP notification number (Germany)	f98ae75e-aa98-43f1-ba71-6d18c8d1bacf
SCIP notification number (Hungary)	c47ff684-5d98-41f7-b884-4168dff6de2a
SCIP notification number (Italy)	af57ac20-f1b5-4f14-86b8-5f14acff2c49
SCIP notification number (Netherlands)	c7b7caf9-fde1-42d7-a069-3896b78189ad
SCIP notification number (Poland)	a700cfc7-330f-4abb-a8c5-19710f1bee51
SCIP notification number (Romania)	201379da-854c-4274-8bd4-188e9168fbbb
SCIP notification number (Sweden)	c4285ee4-43b1-4bb0-9bb6-0ab374a45360

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 261-405

↓

Documentation

Bid Text			
261-405	19.02.2019	xml 3.17 KB	↓
261-405	18.08.2017	doc 24.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 261-405	↓

CAE data	
WSCAD Universe 261-405	↓
ZUKEN Portal 261-405	↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők



1.1.1 Ellenőrzés és mérés

1.1.1.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 210-136
Ellenőrződugó; 2 mm Ø; 500 mm-es kábellel;
piros

Szerelési útmutató



Ellenőrzés a sorkapocs sávra pattintott huzalozott vagy huzalozás nélküli vizsgálódugó modulokkal. Mivel a kontaktus a CAGE CLAMP® (acélrugó) alkotóelemmel történik, ez a vizsgálati módszer max. 0,5 A-re van korlátozva.

A zárószervezetek közötti távolságnak kb. 35 ... 40 mm-nek kell lenni!

Vizsgálat a vezetékek bekötése után.